

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 октября 2019 года

г. Санкт-Петербург

Мировой судья судебного участка № 195 Санкт-Петербурга Ковтун Н.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале № 204 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 12, дело об административном правонарушении в отношении:

Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района», находящегося по адресу: Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 34, ИНН 7816442648, ОГРН 1089847212036,

о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

у с т а н о в и л :

Вину общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района» (далее - ООО «ЖКС № 2», Общество) в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, а именно:

В 11 час. 00 мин. 30.08.2019 при проведении внеплановой выездной проверки, на основании распоряжения начальника ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Фомина Р.И. № 2-24-718 от 12.08.2019, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Карпатская, д.21, лит. А, на объекте защиты - здание многоквартирного жилого дома, и используемом (эксплуатируемом) в процессе осуществления своей деятельности ООО «ЖКС № 2» согласно договора на управление многоквартирного жилого дома, было установлено, что 02.08.2019 в 00 час. 01 мин., по юридическому адресу ООО «ЖКС № 2»: г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 34, Общество не исполнило обязанность, предусмотренную ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» - не выполнило в установленный срок - 01.08.2019, законное предписание органа осуществляющего государственный пожарный надзор № 2-24-119/1/1 от 07.03.2019, (пункты № № 1, 2, 3, 4, 5, 6):

Здание жилого многоквартирного дома не оборудовано автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009 таб. 2 п.5, таб.1;

Здание жилого многоквартирного дома не защищено системой автоматической пожарной сигнализации, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 прил. А, п.А.4, п.А5, табл. А. 1. п. 6.2;

Система противодымной вентиляции (приточная, вытяжная) здания жилого многоквартирного дома находится в неисправном состоянии. (Нормально закрытые

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилкомсервис №2 Фрунзенского района»

Получено: « 03 10 2019 »

Вход №

1105

клапана (дымовые клапаны ПДВ) отключены от электропитания, вентиляционные агрегат (вентилятор + электродвигатель) системы ПДВ отключены от электропитания электродвигатели демонтированы, блок управления ПДВ отключен от электропитания, шкаф управления ПДВ отключены от электропитания), п. 61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

Допускается хранение (размещение) различных материалов, изделий, мебели, мусора и др. предметов в межквартирных коридорах, п. 36 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

Допущена установка обычных стекол вместо армированных в остеклениях дверей лифтовых холлов и поэтажных коридоров, п. 36 «е» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

Защитник ООО «ЖКС № 2» Матузова С.В. в судебное заседание явилась, обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, не оспаривала.

В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Виновность ООО «ЖКС № 2» в совершении административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами, исследованными судом:

1. Протоколом № 2-24-480 об административном правонарушении от 30.08.2019 (л.д. 7-10).

2. Предписанием ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-24-119/1/1 от 07.03.2019, из которого следует, что устранить указанные в данном предписании нарушения ООО «ЖКС № 2» должно было 01.08.2019 (л.д. 27-29).

3. Распоряжением ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 12.08.2019 № 2-24-718 (л.д. 11-13).

4. Актом проверки соблюдения требований пожарной безопасности ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-24-718 от 30.08.2019, согласно которому по результатам проведения плановой выездной проверки с целью контроля исполнения предписания № 2-24-119/1/1 от 07.03.2019 установлено, что ООО «ЖКС №2» не выполнило в установленный срок пункты 1-6 указанного предписания, срок исполнения которого истек 01.08.2019 (л.д. 22-26).

Оценивая собранные по делу доказательства в совокупности, суд считает их достоверными, достаточными и допустимыми. Протокол об административном

правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом, нарушений требований закона при его составлении не допущено.

Указанное предписание в установленный срок не исполнено, с ходатайством о продлении срока исполнения предписания ООО «ЖКС № 2» не обращалось; обстоятельств, не позволяющих исполнить предписание, суду не представлено.

Исследовав и оценив собранные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о наличии в действиях ООО «ЖКС № 2» состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Руководствуясь ст. 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

п о с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 рублей.

Административный штраф подлежит перечислению в бюджет, получатель платежа УФК по Санкт-Петербургу (Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу), л/с 04721784490, ИНН 7840308932, КПП 784001001, р/счет 40101810200000010001 в Северо-Западное ГУ Банка России, КБК 177 116 07 0000 16 000 140, ОКТМО 40907000, УИН «0».

Постановление может быть обжаловано во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга в течение 10 суток с момента вручения или получения копии постановления, через мирового судью судебного участка № 195 Санкт-Петербурга.

Мировой судья

Н.Н. Ковтун

