

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 октября 2019 года

г. Санкт-Петербург

Мировой судья судебного участка № 195 Санкт-Петербурга Ковтун Н.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале № 204 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 12, дело об административном правонарушении в отношении:

Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района», находящегося по адресу: Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 34, ИНН 7816442648, ОГРН 1089847212036,

о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

у с т а н о в и л :

Вину общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района» (далее - ООО «ЖКС № 2», Общество) в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, а именно:

В 11 час. 20 мин. 30.08.2019 при проведении внеплановой выездной проверки, на основании распоряжения начальника ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Фомина Р.К № 2-24-719 от 12.08.2019, по адресу: Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 19, корп.1, лит. А, на объекте защиты – здание многоквартирного жилого дома, и используемом (эксплуатируемом) в процессе осуществления своей деятельности ООО «ЖКС № 2» согласно договора на управление многоквартирного жилого дома, было установлено, что 02.08.2019 в 00 час. 01 мин., по юридическому адресу ООО «ЖКС № 2»: Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича д. 34, Общество не исполнило обязанность, предусмотренную ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» - не выполнило в установленный срок – 01.08.2019, законное предписание органа осуществляющего государственный пожарный надзор № 2-24-164/1/1 от 07.03.2019 (пункты № № 1, 2, 3):

Здание жилого многоквартирного дома не защищено системой автоматической пожарной сигнализации (парадная №2). Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 прил. А, п.А.4, п.А5, табл. А. 1. п. 6.2.

Система противодымной вентиляции (приточная, вытяжная) здания жилого многоквартирного дома находится в неисправном состоянии (парадная № 2). (Нормально закрытые клапана (дымовые клапаны ПДВ) отключены от электропитания, вентиляционный агрегат (вентилятор + электродвигатель) системы ПДВ отключены от электропитания электродвигатели демонтированы, блок управления ПДВ отключен от электропитания, шкаф управления ПДВ

Общество с ограниченной ответственностью  
«Жилкомсервис №2 Фрунзенского района»

Получено: « 09 » 10 2019

Вход № 1106

