

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2019 года

г. Санкт-Петербург

Мировой судья судебного участка № 195 Санкт-Петербурга Ковтун Н.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале № 204 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 12, дело об административном правонарушении в отношении:

Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района», находящегося по адресу: Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 34, ИНН 7816442648, ОГРН 1089847212036,

о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

у с т а н о в и л :

Вину общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района» (далее - ООО «ЖКС № 2», Общество) в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, а именно:

В 15 час. 00 мин. 25.09.2019 при проведении внеплановой выездной проверки, на основании распоряжения начальника ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-24-877 от 20.09.2019 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д. 128, корп. 1, на объекте защиты – здании многоквартирного жилого дома, используемого (эксплуатируемого) в процессе осуществления своей деятельности ООО «ЖКС № 2», установлено, что 02.07.2019 в 00 час. 01 мин., по юридическому адресу ООО «ЖКС № 2»: Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 34, Общество не исполнило обязанность, предусмотренную ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» - не выполнило в установленный срок - 01.07.2019, законное предписание органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, от 30.07.2018 № 2-24-429/1/1 (пункты № 1-17), а именно:

- Автоматическая система оповещения людей о пожаре объекта находится в неисправном состоянии. Правила противопожарного режима п.61;

Система автоматической пожарной сигнализации объекта находится в неисправном состоянии. Правила противопожарного режима п.61;

Система противодымной защиты объекта находится в неисправном состоянии. Правила противопожарного режима п.61;

- Допущена установка обычных стекол вместо армированных в остеклениях дверей лифтовых холлов и поэтажных коридоров (на 2-ом этаже здания). Правила противопожарного режима п.36(е);

- Допущена установка обычных стекол вместо армированных в остеклениях дверей лифтовых холлов и поэтажных коридоров (на 3-ом этаже здания). Правила противопожарного режима п.36(е);

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилкомсервис №2 Фрунзенского района»

Получено: « 09 10 2019 »

Вход № 1107

- Допущена установка обычных стекол вместо армированных в остеклениях дверей лифтовых холлов и поэтажных коридоров (на 4-ом этаже здания). Правила противопожарного режима п.36(е);
- Допущена установка обычных стекол вместо армированных в остеклениях дверей лифтовых холлов и поэтажных коридоров (на 5-ом этаже здания). Правила противопожарного режима п.36(е);
- Допущена установка обычных стекол вместо армированных в остеклениях дверей лифтовых холлов и поэтажных коридоров (на 6-ом этаже здания). Правила противопожарного режима п.36(е);
- Допущена установка обычных стекол вместо армированных в остеклениях дверей лифтовых холлов и поэтажных коридоров (на 7-ом этаже здания). Правила противопожарного режима п.36(е);
- Допущена установка обычных стекол вместо армированных в остеклениях дверей лифтовых холлов и поэтажных коридоров (на 8-ом этаже здания). Правила противопожарного режима п.36(е);
- Допущена установка обычных стекол вместо армированных в остеклениях дверей лифтовых холлов и поэтажных коридоров (на 9-ом этаже здания). Правила противопожарного режима п.36(е);
- Допущена установка обычных стекол вместо армированных в остеклениях дверей лифтовых холлов и поэтажных коридоров (на 10-ом этаже здания). Правила противопожарного режима п.36(е);
- Допущена установка обычных стекол вместо армированных в остеклениях дверей лифтовых холлов и поэтажных коридоров (на 11-ом этаже здания). Правила противопожарного режима п.36(е);
- Допущена установка обычных стекол вместо армированных в остеклениях дверей лифтовых холлов и поэтажных коридоров (на 12-ом этаже здания). Правила противопожарного режима п.36(е);
- Допущена установка обычных стекол вместо армированных в остеклениях дверей лифтовых холлов и поэтажных коридоров (на 13-ом этаже здания). Правила противопожарного режима п.36(е);
- Допущена установка обычных стекол вместо армированных в остеклениях дверей лифтовых холлов и поэтажных коридоров (на 14-ом этаже здания). Правила противопожарного режима п.36(е);
- Допущена установка обычных стекол вместо армированных в остеклениях дверей лифтовых холлов и поэтажных коридоров (на 15-ом этаже здания). Правила противопожарного режима п.36(е).

Законный представитель ООО «ЖКС № 2», извещенного о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, защитника не направил, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовал, в связи с чем дело рассмотрено в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности.

В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, - влечет наложение административного штрафа на граждан в

размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Виновность ООО «ЖКС № 2» в совершении административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами, исследованными судом:

1. Протоколом № 2-24-509 об административном правонарушении от 25.09.2019 (л.д. 4-7).

2. Предписанием ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 30.07.2018 № 2-24-429/1/1, из которого следует, что устранить указанные в данном предписании нарушения ООО «ЖКС № 2» должно было 01.07.2019 (л.д. 22-25).

3. Распоряжением ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 20.09.2019 № 2-24-877 (л.д. 8-10).

4. Актом проверки соблюдения требований пожарной безопасности ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-24-877 от 25.09.2019, согласно которому по результатам проведения плановой выездной проверки с целью контроля исполнения предписания от 30.07.2018 № 2-24-429/1/1 установлено, что ООО «ЖКС №2» не выполнило в установленный срок пункты 1-17 указанного предписания, срок исполнения которого истек 01.07.2019 (л.д. 14-17).

Оценивая собранные по делу доказательства в совокупности, суд считает их достоверными, достаточными и допустимыми. Протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом, нарушений требований закона при его составлении не допущено.

Указанное предписание в установленный срок не исполнено, с ходатайством о продлении срока исполнения предписания ООО «ЖКС № 2» не обращалось; обстоятельств, не позволяющих исполнить предписание, суду не представлено.

Исследовав и оценив собранные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о наличии в действиях ООО «ЖКС № 2» состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Руководствуясь ст. 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

п о с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 рублей.

Административный штраф подлежит перечислению в бюджет, получатель платежа УФК по Санкт-Петербургу (Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу), л/с 04721784490, ИНН 7840308932, КПП 784001001, р/счет 40101810200000010001 в Северо-Западное ГУ Банка России, КБК 177 116 07 0000 16 000 140, ОКТМО 40907000, УИН «0».

Постановление может быть обжаловано во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга в течение 10 суток с момента вручения или получения копии постановления, через мирового судью судебного участка № 195 Санкт-Петербурга.

Мировой судья



Н.Н. Ковтун