

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2018 года

г. Санкт-Петербург

Мировой судья судебного участка № 195 Санкт-Петербурга Ковтун Н.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале № 204 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 12, дело об административном правонарушении в отношении:

Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района», находящегося по адресу: Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 34, ИНН 7816442648, ОГРН 1089847212036,

о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

у с т а н о в и л :

Вину общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района» (далее - ООО «ЖКС № 2», Общество) в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, а именно:

В 13 час. 00 мин. 14.12.2018 при проведении внеплановой выездной проверки, на основании распоряжения заместителя начальника ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Грязева Н.А № 2-24-772 от 15.11.2018, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 26 на объекте защиты - здании многоквартирного жилого дома, и используемом (эксплуатируемом на основании договора управления многоквартирным жилым домом) в процессе осуществления своей деятельности ООО «ЖКС № 2», было установлено, что 02.11.2018 в 00 час. 01 мин., по юридическому адресу ООО «ЖКС № 2»: г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича д. 34, юридическое лицо не исполнило обязанность, предусмотренную ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» - не выполнило в установленный срок - 01.11.2018 законное предписание органа, осуществляющего государственный пожарный надзор № 2-24-523/1/1 от 16.11.2017 (пункты № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), а именно:

1. Допускается хранение различных материалов, изделий, мусора и др. предметов в межквартирных коридорах. Основание п. 36 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

2. Допущено изменение объемно-планировочных решений, в результате которых ограничивается доступ к пожарным кранам, уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (установлены непроектные перегородки и дополнительные двери в поэтажных коридорах здания). Основание п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 80 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент с требованиями пожарной безопасности» п.4.6 СП 2.13130.2012 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов

защиты», п. 23 ж Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

3. Заполнение проемов ограждающих конструкций помещений разных классов пожарной опасности не доведено до требуемого показателя (отсутствует противопожарная дверь в помещение электрощитовой). Основание п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2. ч. 1 ст. 6, ч.1 ч. 3 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.5. СП 4.13130.2013 Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

4. Жилой дом не оборудован исправной системой автоматической пожарной сигнализации (система автоматической установки пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии). Основание п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», СП 5.13130.2009 прил. А, п. А.4, табл. А. 1.

5. Система противодымной защиты объекта находится в неисправном состоянии. Основание п. 61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

6. Жилой дом не оборудован исправной автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (система оповещения и управления людьми в случае пожара находится в неисправном состоянии). Основание п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», СП 3.13130.2009 таблица 2.

7. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не комплектуются пожарными рукавами, ручными пожарными стволами. Основание п. 57. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

8. Допущена установка обычных стекол вместо армированных в остеклениях дверей лифтовых холлов и поэтажных коридоров. Основание п. 36 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Защитник ООО «ЖКС № 2» Маслов И.В. в судебное заседание явился, просил отменить штраф в минимальном размере санкции ст. 19.5 ч. 12 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, - влечет наложение административного штрафа на граждан в

размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Винность ООО «ЖКС № 2» в совершении административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами, исследованными судом:

1. Протоколом № 2-24-575 об административном правонарушении от 4.12.2018, согласно которому: ООО «ЖКС № 2» 02.11.2018 в 00 час. 01 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича д. 34, не выполняло в установленный срок (01.11.2018), законное предписание органа осуществляющего государственный пожарный надзор № 2-24-469/1/1 от 16.11.2017, пункты № № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, чем нарушило ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (л.д. 6-7).

2. Предписанием ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-24-523/1/1 по устранению требований пожарной безопасности от 16.11.2017, из которого следует, что устранить указанные в данном предписании нарушения ООО «ЖКС № 2» должно было 01.11.2018 (л.д. 29-32).

3. Распоряжением ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-24-772 от 15.11.2018 (л.д. 11-13).

4. Актом проверки соблюдения требований пожарной безопасности ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-24-772 от 14.12.2018, согласно которому по результатам проведения плановой выездной проверки с целью контроля исполнения предписания № 2-24-523/1/1 по устранению требований пожарной безопасности от 16.11.2017 установлено, что ООО «ЖКС №2» выполнило в установленный срок пункты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 указанного предписания, срок исполнения которого истек 01.11.2018 (л.д. 14-18).

5. Уставом ООО «Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района» (л.д. 45-60).

Оценивая собранные по делу доказательства в совокупности, суд считает их достоверными, достаточными и допустимыми. Протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом, нарушений требований закона при его составлении не допущено.

Указанное предписание в установленный срок не исполнено в полном объеме; с умыслом о продлении срока исполнения предписания ООО «Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района» не обращалось; обстоятельств, не позволяющих исполнить предписание, суду не представлено.

Исследовав и оценив собранные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о наличии в действиях ООО «Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района» состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Руководствуясь ст. 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

п о с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 рублей.

Административный штраф подлежит перечислению в бюджет, получатель платежа УФК по Санкт-Петербургу (Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу), л/с 04721784490, ИНН 7840308932, КПП 784001001, р/счет 40101810200000010001 в Северо-Западное ГУ Банка России, КБК 177 116 07 0000 16 000 140, ОКТМО 40907000, УИН «0».

Постановление может быть обжаловано во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга в течение 10 суток с момента вручения или получения копии постановления, через мирового судью судебного участка № 195 Санкт-Петербурга.

Мировой судья

Н.Н. Ковтун